

File 2006. 11. 13.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.  
1444 BUDAPEST, PF. 247.  
www.eh.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777  
KÖZPONTI FAX: 459-7766  
E-MAIL: eh@eh.gov.hu

**MAGYAR ENERGIA HIVATAL**  
**1081 BUDAPEST,**  
**KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.**

ÜGYSZÁM: ES-1620/1/2006  
ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY  
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774  
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764  
E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

**HATÁROZAT SZÁMA: 653/2006**

**TÁRGY:** Kiserőművi összevont engedély (működő erőmű részére)

**A Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (9500 Celldömölk Deák u. 27. Cg.:18-09-104762) kiserőmű elsődleges energiaforrásának megválasztására, a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

#### **HATÁROZATOT:**

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a **Cellenergo Kft.** (továbbiakban: Engedélyes) **Dr. Géfin kazánház, gázmotor** részére az alábbi feltételekkel kiserőmű elsődleges energiaforrásának megválasztására, a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozóan

#### **KISERŐMŰVI ÖSSZEVONT ENGEDÉLYT**

(továbbiakban: Engedély) ad.

## I. A kiserőmű üzemeltetés általános feltételei

### I.1. Fogalom meghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított 2001. évi CX. törvényben (továbbiakban: VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, nagybetűvel használt fogalmakat kell érteni:

- a) **Engedélyköteles Tevékenység** a VET 51. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység;
- b) **Érvényességi Idő** a jelen Engedély III. a). pontjában meghatározott időtartam, ameddig az Engedély érvényben van;
- c) **Alapvető Eszköz** az összes olyan rendszer és berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben megnevezett erőművet, a 4. számú mellékletben felsorolt termelőegységeket és ezek segédberendezéseit, a villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, a telephelyen kívüli létesítményeket (pl. vízmű, zagyter, stb), illetve az összes egyéb olyan jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek
  - 1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követően részben, vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy az Engedély Érvényességi Ideje alatt részben, vagy egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos energia termelésére telephelyén használ (beleértve a hőszolgáltatással kapcsolt villamos energia termelést is); vagy
  - 1) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt részben vagy egészben megszerez és amelyek a villamosenergia-rendszerben más személyek használatában állnak;
- d) **Üzembe Helyezés:** új, vagy nagyobb átalakításon átesett, az ellátási szabályzatokban meghatározott főberendezés szabályozott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez;
- e) **Üzletszabályzat** az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képező tevékenységére vonatkozó szabályzata.

- f) **Távközlési Rendszer** a VET 13. § (2) bekezdése, valamint a Vhr 25. § (1) bekezdése szerinti rendszer(ek), illetve annak egyes elemei ideértve különösen azon átviteltechnikai rendszereket, kapcsoló berendezéseket, távközlő végberendezéseket továbbá más erőforrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közeg felhasználásával;

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, időben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

## **I.2. Főbb jogok és kötelezettségek**

- I.2.1. Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.
- I.2.2. Az Engedélyes kizárólag a jelen Engedély 2. számú mellékletében meghatározott elsődleges energiaforrást jogosult felhasználni.
- I.2.3. Az Engedélyes a Hivatal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a jelen Engedélyben engedélyezett elsődleges energiaforrástól.
- I.2.4. Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes termelőegységekre vonatkozó érvényességi időtartama alatt, azok felhasználásával a 4. számú mellékletben az adott termelőegységre meghatározott teljesítményen villamos energiát termelni, felhasználni és értékesíteni.
- I.2.5. Az Engedélyes mindenkor olyan minőségű villamos energiát köteles termelni, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, - amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzat készítésére köteles - az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekű határozatokban meghatározottaknak.
- I.2.6. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani.
- I.2.7. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.
- I.2.8. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a Vhr 1/B § alapján hatósági ellenőrzési tevékenységét végezni.

- I.2.9. Független szakértővel (szervezettel) el kell végeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell az Alapvető Eszközökre is kiterjedő garanciális méréseket. A méréseknek ki kell terjednie a jogszabályokban, hatósági engedélyekben előírt műszaki és környezetvédelmi paraméterekre, különös tekintettel a Vhr 2/b mellékletében előírt minimális energetikai határfok követelmények teljesítésére.
- I.2.10. Az Engedélyes köteles az Engedély kézhez vételét követő 30 napon belül a Hivatalnak megküldeni az I.2.9. pontban meghatározott mérések jegyzőkönyveit és egyidejűleg – amennyiben az engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest változás történt - kérelmeznie kell az Engedély módosítását, az időközben megváltozott adatok Engedélybe bevezetését illetően.
- I.2.11. Az I.2.10. pontban foglaltak végrehajtása érdekében benyújtandó dokumentumok felsorolását az Engedély 1. számú melléklete tartalmazza.
- I.3. Fogyasztókkal / Vevőkkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek**
- Az Engedélyes (amennyiben jogszabály alapján kell neki Üzletszabályzatot készítenie) köteles az Üzletszabályzatát és ezen Engedélyt a vevői számára hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és a honlapján a Hivatal által jóváhagyott hatályos szövegrésszel hozzáférhetővé tenni.
- I.4. A villamos energia termelői tevékenység folytatásához szükséges alapvető eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés**
- I.4.1. Az Engedélyes villamos energia termelői tevékenységének végzéséhez az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt Alapvető Eszközök elengedhetetlenül szükségesek. Ezen eszközöknek az Engedélyes kizárólagos tulajdonát kell képeznie.
- I.4.2. A 4. számú mellékletben felsorolt Alapvető Eszközökkel való – a Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott - rendelkezés csak a Hivatal által az Engedélyesnek adott előzetes hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételekkel történhet.
- I.4.3. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése és a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles valamennyi Alapvető Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról, és az erőmű terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani.

1.4.4. Az Alapvető Eszközökkel való – Vhr 1. § 1. pontjában meghatározott – rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységét.

1.4.5. Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történő végzésének 1.7. pontbeli szabályainak is megfelelni.

#### **1.5. Mérési adatgyűjtő rendszerek, távközlési hálózat használat**

1.5.1. Az Engedélyes tulajdonában lévő, a Vhr 24. §. (1) bekezdésében hivatkozott, elszámolási méréshez szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek (a továbbiakban: Mérési Adatgyűjtő Rendszerek) használatára, valamint a hálózathasználati díjak meghatározásánál az árhatóság által figyelembe vett, a Vhr 25. § (1) bekezdésében hivatkozott távközlési hálózati elemek használatára az Engedélyest a rendszerirányítóval szemben szerződéskötési kötelezettség terheli. A Engedélyes a rendszerirányítóval köteles a Vhr 24-25. §-ai alapján kötendő szerződések megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerződéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszeműen eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyűjtő rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését időben elvégezni.

1.5.2. A Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek használatával összefüggő szerződések megkötése és teljesítése során biztosítani kell:

- a) a Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek működésének biztonságát,
- b) a Távközlési Rendszerek, illetve a Mérési Adatgyűjtő Rendszerek használatának és az ezekhez történő hozzáférésnek a zavartalanságát, ideértve a rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését is,
- c) a Távközlési Rendszerekben, illetve a Mérési Adatgyűjtő Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének; változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

#### **1.6. Minőségbiztosítási rendszer**

A 20 MW és azt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkező Engedélyes a villamos energia termelői tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minőségtanúsító szervezet által ellenőrzött minőségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és működtetni az üzembe helyezést követő 6 hónapon belül. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb előírások betartásának az ellenőrzését és ellenőrizhetőségét.

### **I.7. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történő végzése**

- I.7.1. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.7. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni.
- I.7.2. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
- I.7.3. A VET 103. § (2) bekezdése alapján az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történő végzéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyó határozata szükséges.

### **I.8. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek**

Sem az Engedélyes kapcsolódó tevékenysége, sem másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termelői tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú villamosenergia-ellátást és a villamosenergia-rendszer működését.

### **I.9. Mérlegkör**

- I.9.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, önálló mérlegkörnek minősülhet az erre vonatkozó szabályok szerint (jogszabályok, Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok).
- I.9.2. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelős, úgy köteles szerződést kötni a rendszerirányítóval, s annak tényét a megkötéstől számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.
- I.9.3. A mérlegkör-felelősi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az Üzletszabályzatában és a létrejött szerződésben foglaltak szerint

köteles ellátni.

**I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség**

- I.10.1. A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és előírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében, a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot és kivonatot készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni.
- I.10.2. Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és rendszeresen a Hivatal által előírt formában, csoportosításban és módon (írásban vagy szerkeszthető elektronikus formában) határidőre információt, adatot szolgáltatni.
- I.10.3. Az Engedélyes a többi engedéllyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni.
- I.10.4. Az Engedélyes köteles az Engedély 7. számú mellékletében lévő táblázatot, a megelőző évre vonatkozóan kitöltve a Hivatalnak február 28-ig írásban és szerkeszthető elektronikus formában benyújtani.
- I.10.5. Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az Engedélyest a jogszabályokban előírt vonatkozó engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

**I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlő elbánás elve**

- I.11.1. Amennyiben az Engedélyes a villamosenergia-termelésen kívül más villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által - a Vhr 90. § (4) bekezdése alapján - kiadott irányelvnek megfelelően belső számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetővé tenni.
- I.11.2. Az Engedélyes köteles rendszeres, éves információszolgáltatásként nyilatkozatot adni – a Vhr 90. § (3) bekezdésében rögzített határidőre – arról, hogy az Engedélyes a VET 101. §-ában, a Vhr 90. §-ában, valamint az ott hivatkozott irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelt.

I.11.3. A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy:

- a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részéről azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek;
- b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részéről csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá,
- c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen előnyben.

#### **I.12. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása**

Az Engedélyes a létesítés és működés során köteles fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására.

#### **I.13. Az Engedély módosítása**

I.13.1. A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr 76. § alapján és egyéb a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.13.2. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások (különösen teljesítményváltozás) esetén, a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását.

#### **I.14. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén**

I.14.1. A Hivatal az Engedélyes Engedélyben, vagy más a Hivatal által kiadott határozatokban, jogszabályokban, illetőleg a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. §-ban, a Vhr 1/C §-ban, valamint egyéb a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

I.14.2. A kötelezettségek megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat, az előírt határidőre vagy formában, vagy tartalommal nem nyújtja be a Hivatalnak.

#### **I.15. Az Engedély visszavonása**

A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja.



## **I.16. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb előírások betartása**

I.16.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idő alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül

- a) a jelen Engedélyt;
- b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;
- c) a Hivatal által kiadott irányelveket;
- d) minden rá vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;
- e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat;
- f) a rendszerirányító utasításait.

I.16.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.16.1. pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és szünetelésre vonatkozó előírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi előírást.

## **I.17. Értesítési rendelkezések**

I.17.1. Az Engedélyes értesítési címe

Név: Cellenergo Kft.  
Cím: 9500 Celldömölk, Deák .27.  
Telefon: 06-96-326-428  
Telefax: 06-96-326-428  
E-mail: zaprelne.katalin@prometheus.hu

I.17.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban erről a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

## **I.18. Díjak**

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

## **I.19. Mellékletek**

A jelen Engedély következő mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 2. számú melléklet | Az erőmű elsődleges energiaforrása és a beruházás adatai   |
| 3. számú melléklet | Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai                                    |
| 4. számú melléklet | A termelőegységek adatai   |
| 5. számú melléklet | Villamos energia csatlakozási pont(ok) és mérési pont(ok), az Engedélyes és a hálózati engedélyes között |
| 6. számú melléklet | Az erőművi alállomás adatai és tulajdonviszonya  |
| 7. számú melléklet | Az Engedély I.10.4. pontjában meghatározott adatszolgáltatás   |

## II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

## III. Érvényességi Idő és vegyes rendelkezések

- Jelen Engedély napjától 2019. december 31-éig érvényes.
- A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

## INDOKOLÁS

A kérelmező 2006. szeptember 1-jén érkezett beadványában kiserőművi összevont engedély iránti kérelmet nyújtott be. Hiánypótlási felszólítás után az utolsó hiányzó dokumentumot 2006. október 31-én nyújtotta be a Hivatalnak.

A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmező - amennyiben az Engedély 1. számú mellékletében foglalt kötelezettségeit teljesíti - megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. § (1), 51.§ (1) a) és 52/A. §, 52/D. §-ban valamint a Vhr. 33-34. §, 41/C. § - ban foglalt rendelkezések alapján hozta meg.

A VET 129.§ (1,2,3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a törvény egyes módosításai az európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálják. A

129. § (1) bekezdés szerint a hatályos VET részlegesen felel meg a 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.


Az irányelv célja az, hogy minden tagországban megvalósuljon a villamos energia piac teljes liberalizációja. A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a teljes piaci liberalizáció következtében egyes engedélyköteles energetikai tevékenységek megszűnnek, ami kihatással lehet az engedélyesek közötti szerződéses kapcsolatokra is.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 72. § (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

E határozat közzétételére a VET 9/A. § (1) bekezdése, és a Vhr 1/F. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2006. november 6.



**Kapják:**

Cellenergo Kft.

MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

MEH irattár

1 példány

1 példány

1 példány

**1. számú melléklet**  
a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez

**A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok**

Az Engedély kézhez vételét követő 30 napon belül benyújtandó dokumentumok, adatok felsorolása:

1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplő adatok, amennyiben az engedély kiadása óta megváltoztak
2. Független szakértő által elvégzett garanciális mérés jegyzőkönyve.

## 2. számú melléklet

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez  
Az erőmű elsődleges energiaforrása és a beruházás adatai

3.	<b>Felhasználni tervezett/Felhasznált energiahordozó adatai</b>			
3.1	Megnevezése		Földgáz	
3.2	Származási helye		-	
3.3	Tervezett felhasználás	TJ/év	32,5	
4.	<b>Beruházás adatai</b>			
4.1.	Beruházás kezdete			
4.2.	Kereskedelmi üzem kezdete		2003. július 2.	

**3. számú melléklet**

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez

**Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai**

JEL	Szám	MEGNEVEZÉS	Mérték egység	ADATOK
a)		<i>Az Engedélyes adatai</i>		
	1	Neve		Cellenergo Kft.
	2	Székhelye		9500 Celldömölk, Deák u. 27.
	3	Saját tüzelőanyag termelő(i)		nem
	4	Cégjegyzék száma		Cg. 18-09-104762
	5	Társasági szerződés kelte		2001. július 05.
	6	Cégforma		Korlátolt Felelősségű Társaság
	7	Adó száma		12678732-2-18
	8	Alaptőkéje az Engedély kiadásakor	M Ft	3,1
	9	Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke a kereskedelmi üzem megkezdésekor	M Ft	197
	10	Tevékenységi kör		
	10,1	Főtevékenység		Távhőszolgáltatás
	10,2	Kapcsolódó tevékenységek:		Villamosenergia-termelés
	10,21	Hőtermelés		ván
	10,22	Bányászat		nincs
f)		<i>A működési Engedély időbeli érvényessége</i>	dátum	
g)		<i>Erőmű adatai</i>		
	1	Az erőmű		
	11	Neve		Dr. Gréfin kazánház, gázmotor
	12	Telephelye		9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 2.
	2	Az erőmű műszaki adatai		
	21	Teljesítőképessége		
	21,1	Beépített teljesítőképessége	MW	0,780
	21,2	Rendelkezésre álló nettó telj. képessége	MW	0,770
	21,3	TITki	MW	0,75
	21,4	Önfogyasztása	MW	0,01
	3	Rendeltetése		Hő-, villamos energia termelés
	4.1	Technológiája		Gázmotoros hőhasznosító és gáz kazánnal
	4.2	Elsődleges energiahordozó		földgáz

Az erőmű műszaki felépítése			Gázmotorok, generátorral és hőhasznosító berendezések
5	Az erőmű műszaki felépítése		
6	Főberendezései		
6,1	Kazánok	db	
6,2	Turbinák	db	1
6,3	Generátorok	db	1
6,4	Főtranszformátorok	db	1
	Gázmotorok	db	
6,5	Erőművi nagyfeszültségű állomás		
6,51	Alállomás	van/nincs	nincs
6,52	Mezők száma	db	
6,53	Feszültség	kV	
6,6	Energiahordozó kapacitások		
6,61	Széntároló	et	
6,62	Olaj tároló kapacitás összesen		
6,62.1	Fűtőolaj	em <sup>3</sup>	
6,62.2	Tüzelőolaj	em <sup>3</sup>	
6,62.3	Turbinaolaj	em <sup>3</sup>	
6,63	Földgáz fogadás	gNm <sup>3</sup> /ó	225
	Biomassza	et	
7	Menetrend tartási készség		
7,1	Terhelés változási sebesség	MW/perc	
7,2	Szabályozási tartomány	(RT %)	
8	A maximális teljesítményhez tartozó légtörő kibocsátás értékek gázturbinánként / gázmotorokként:		
8,11	Szilárd anyag kibocsátás (korom) olajtüzelés	Bacharach szám	
8,12	Szilárd anyag kibocsátás (korom) gáztüzelés	Bacharach szám	0
8,21	SO <sub>2</sub> kibocsátás (olajtüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	
8,22	SO <sub>2</sub> kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	0
8,31	NO <sub>x</sub> kibocsátás (olajtüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	
8,32	NO <sub>x</sub> kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	407
8,41	CO kibocsátás (olajtüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	
8,42	CO kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	41,9
8,51	CO <sub>2</sub> kibocsátás (olajtüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	
8,52	CO <sub>2</sub> kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm <sup>3</sup>	



	9	Villamos energia átadási helyek		10/0,4 ABB CSS-SC 7.9. TR állomás
F	10	Az erőmű(rész) maradó élettartama	dátum	2019. december 31.
	11	Villamos energia átvevője		E.ON Észak Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

#### 4. számú melléklet

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez

#### Az alapvető eszközök adatai

#### 3. GÁZMOTOR(OK)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	
Gyártó		Caterpillar
Típus		G 3512 LE
Tüzelőanyag		földgáz
Névleges villamos teljesítmény	MW	0,770
Névleges hőteljesítmény	MW	0,980
Hőcserélők teljesítménye		
-keverék hűtő	MW	0,06
- olaj hűtő	MW	-
- motor hűtő	MW	0,36
- kipufogógáz hűtő	MW	0,5
Összes kinyerhető teljesítmény	MW	1,750
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	39,7
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,5
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	83,2
Kilépő víz hőmérséklet	°C	90
Átáramló vízmennyiség	m <sup>3</sup> /h	42
Hengerek száma	db	16
Üzembe helyezési időpont	Dátum	2003. július 2.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	Dátum	2020. december 31.

## 5. GENERÁTOR(OK)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	
Gyártó		Caterpillar
Teljesítmény	MVA	
Feszültség	kV	3* 400/230V
Üzembe helyezési időpont	Dátum	2003. július 2.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	Dátum	2020. december 31.

## 6. ERŐMŰVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK

### 6.1. Főtranszformátor(ok)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	
Gyártó		Schneider
Teljesítmény	MVA	1
Feszültség	kV	24
Üzembe helyezési időpont	Dátum	2003. július 2.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	Dátum	2020. december 31.

**5. számú melléklet**

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez  
**Villamos energia átadás-átvételi pont, mérési pont(ok), csatlakozási  
pont(ok) az Engedélyes és a hálózati engedélyes között**

**1. Csatlakozási pont:**

E.ON közepfeszültségű kábelhálózata (TR leágazó mező kábelfeje)

**2) Mérési pont:**

10/0,4 ABB CSS-SC 7.9. TR állomás

**3) Hálózati engedélyes:**

E-ON                      Észak-dunántúli                      Áramszolgáltató                      Zrt.

**6. számú melléklet**

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez

**Az erőművi alállomás adatai és tulajdonviszonya**

Nincs alállomás.

### 7. számú melléklet

a Cellenergo Kft. Dr. Gréfin kazánház, gázmotor Engedélyéhez

#### Az Engedély I.10.4 pontjában meghatározott adatszolgáltatás

Évente február 28-ig excel formátumban beküldendő adatok táblázata

Kapcsolt					
	Engedélyes neve:				
	Erőmű megnevezése:				
	Erőmű telephelye [címe]:				
	Üzemeltető neve:				
	Üzemeltető székhelye:				
			2006	2007	n
1	Beépített névleges villamos teljesítőképessége (tárgyév végén)	MW			
2	Beépített névleges hő teljesítőképessége (tárgyév végén)	MW			
3	Gőzkazán (tárgyév végén)	db			
4	Forróvízkazán (tárgyév végén)	db			
5	Gázmotor (tárgyév végén)	db			
6	Gőzturbina (tárgyév végén)	db			
7	Gázturbina (tárgyév végén)	db			
8	Generátor (tárgyév végén)	db			
9	Főtranszformátor (tárgyév végén)	db			
10	Éves primer energia felhasználás összesen	GJ			
11	ebből: szén/lignit	GJ			
12	fűtőolaj	GJ			
13	tüzelőolaj	GJ			
14	földgáz	GJ			
15	inertgáz	GJ			
16	biogáz	GJ			
17	biomassza	GJ			
18	Villamos energia termelés (tárgyév)	MWh			
19	Önfogyasztás	MWh			
20	Önfogyasztás	%			
21	Kiadott villamos energia	MWh			
22	Kereskedelmi szerződésben szerződött vill.en.	MWh			
23	Értékesített vill.en.	MWh			
24	ebből kötelező átvétel keretében	MWh			
25	Értékesített vill.en. bevétel	eFt			
26	Kiadott villamos energia fajlagos költség	Ft/kWh			
27	Kiadott hő (tárgyév)	GJ			
28	Értékesített hő energia bevétel	eFt			
29	Kiadott hő fajlagos költség	Ft/MJ			
30	Fűvőszolgáltatási célra értékesített hő mennyisége	GJ			

31	Távhőszolgáltatási célra értékesített hő árbevétele	eFt			
32	Nem távhőszolgáltatási célra értékesített hő mennyisége	GJ			
33	Nem távhőszolgáltatási célra értékesített hő árbevétele	eFt			
34	Éves energetikai összehatásfok	%			
35	SO2 kibocsátás	t/év			
36	SO2 kibocsátás	mg/m3			
37	NOx kibocsátás	t/év			
38	NOx kibocsátás	mg/m3			
39	CO2 kibocsátás	t/év			
40	CO2 kibocsátás	mg/m3			
	Biogázból termelt villamos energia	MWh			
41	Biomasszából termelt villamosenergia	MWh			
42	ebből: Faaprítékból termelt villamosenergia	MWh			
43	Fűrészporból termelt villamosenergia	MWh			
44	Energiafűből termelt villamosenergia	MWh			
45	Energia erdőből termelt villamosenergia	MWh			
46	Szalmából termelt villamosenergia	MWh			
47	Szennyvíziszapból termelt villamosenergia	MWh			
48	Egyéb mezőgazdasági/ipari hulladékból termelt villamosenergia	MWh			
	Foszilis energiából termelt villamos energia	MWh			
49	Évi átlagos állományi (erőműkezelői) létszám	fő			
	ebből szerződéses létszám	fő			
50	Üzemóra	h			
51	Csúcskihasználási óraszám	h			
52	Üzemzavarok száma	db			
53	Üzemzavarok tartama	óra			
54	Üzemzavar miatt kiesett vill.energia	MWh			
55	Hosszú tervezett leállítás eset	db			
56	Hosszú tervezett leállítás tartama	óra			
57	Tárgyvre tervezett TMK+TFK tartama	óra			
58	Tárgyévi TMK+TFK tartam (tény)	óra			
59	TMK+TFK tárgyévi költsége	eFt			
60	Jelentős új energiatermelő berendezések beszerzések értéke	eFt			
61	Jelentős energiatermelő berendezések selejtezések értéke	eFt			
62	A gázmotor utolsó környezeti felülvizsgálat ideje	dátum			
63	Tárgyvet követő 1.évre tervezett villamosenergia-termelés	MWh			
64	Tárgyvet követő 1.évre tervezett hasznos hő előállítás	GJ			
65	Tárgyvet követő 2.évre tervezett villamosenergia-termelés	MWh			
66	Tárgyvet követő 2.évre tervezett hasznos hő előállítás	GJ			
67	Tárgyvet követő 3.évre tervezett villamosenergia-termelés	MWh			
68	Tárgyvet követő 3.évre tervezett hasznos hő előállítás	GJ			
69	Az erőmű(rész) maradó élettartama engedély szerint	dátum			
			2006	2007	n

Faapríték: rönkfából aprított vagy aprítékként vásárolt

Csúcskihasználási óraszám: Az éves csúcskihasználási időtartam azt az időtartamot jelenti, amely alatt állandó Pcs csúcs teljesítmény mellett az egy év alatt termelt villamosenergia megtermelhető.

## Értesítés KTJ azonosítóról és a környezetvédelmi alapnyilvántartásban nyilvántartott objektum adatokról

Ügyfél neve: Cellenergo Kft.

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 100325832

**KTJ: 100540126**

A környezetvédelmi alapnyilvántartásban nyilvántartott objektum adatok:

Megnevezés	kazánház	
Telephely?	igen	
FAVI engedélyköteles hely?	nem	
Település KSH kód	27094	
Település	Celldömök	
Irányítószám	9500	
Cím	Dr. Géfin Lajos tér 2.	
EOVx koordináta (m)	214170	
EOVy koordináta (m)	506615	
Objektum geometria	pont	
<i>Az objektum által érintett terület helyrajzi számai</i>		
Helyrajzi szám	Település KSH kód	Település neve
1391/28	27094	Celldömök

Az adatok a következő dátumtól érvényesek: 2004.12.13.

Kérjük, hogy ha a fenti adatok pontatlanok, vagy azok megváltoznak, akkor azt változásjelentés küldésével jelezzék felügyelőségünknek!

Az értesítőlapot előállította:

Varga Lajos

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9700 Szombathely Vörösmarty Utca 2

Nyomtatás dátuma: 2007.10.24



100540126



# Értesítés KTJ azonosítóról és a környezetvédelmi alapnyilvántartásban nyilvántartott objektum adatokról

Ügyfél neve: Cellenergo Kft.

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 100325832

**KTJ: 100539083**

A környezetvédelmi alapnyilvántartásban nyilvántartott objektum adatok:

Megnevezés	kazánház	
Telephely?	igen	
FAVI engedélyköteles hely?	nem	
Település KSH kód	27094	
Település	Celldömök	
Irányítószám	9500	
Cím	Kossuth Lajos u. 18.	
EOVx koordináta (m)	214407	
EOVy koordináta (m)	506613	
Objektum geometria	pont	
<i>Az objektum által érintett terület helyrajzi számai</i>		
Helyrajzi szám	Település KSH kód	Település neve
850/2	27094	Celldömök

Az adatok a következő dátumtól érvényesek: 2004.12.13.

Kérjük, hogy ha a fenti adatok pontatlanok, vagy azok megváltoznak, akkor azt változásjelentés küldésével jelezzék felügyelőségünknek!

Az értesítőlapot előállította:

Varga Lajos

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9700 Szombathey Vörösmarty Utca 2

Nyomtatás dátuma: 2007.10.24



100539083



**Magyar Energia Hivatal**  
**1081 Budapest, Köztársaság tér 7.**  
Ügyszám: ES-1693/1/2005  
Ügyintéző: Bartha Tibor  
Telefon: 459-7798  
E-mail: barthat@eh.gov.hu  
**Határozat száma: 105/2006**

**Tárgy: Távhőtermelői működési engedély**

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

**a Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.**  
- 9500 Celldömölk, Deák u. 27. -  
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

## **HATÁROZATOT.**

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett telephelyeken működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel

**távhőtermelői működési engedélyt**

(továbbiakban: engedély) ad.

### **Az Engedélyes jogai és kötelezettségei**

1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezése előtt 90 nappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.
14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az

Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

### **Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek**

15. Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladékkezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

### **Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése**

16. A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

### **A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése**

17. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

### **Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén**

18. Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) pontjában meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

### **Melléklet**

19. A jelen Engedély melléklete az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- „B” táblázat: Termelőeszközök főbb adatai

### **Díjak**

20. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

## Érvényességi idő, közzététel

21. Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
22. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

## Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. szeptember 29. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. október 4. napján beérkezett beadványában távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az eljárási határidőt 2005. november 29-én - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel a környezetvédelmi feltételekről történő egyeztetés miatt - 30 nappal meghosszabbította, majd a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel történő egyeztetés miatt 2005. december 19-én felfüggesztette. A Hivatal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek között az egyeztetés megtörtént.


A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat továbbá a - Hivatal által 2005. november 5-ei hiánypótló felszólításra - megküldött kiegészítéseket megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 15. pontra vonatkozó egyetértésével kiadta.


A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tszt. 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 18. §, 19. §, 20. §, 33. § és 59. §, valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § és 18. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. március 10.

  
Horváth J. Ferenc  
elnök



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
- 3./ Hivatal, irattár

- 1 példány
- 1 példány
- 1 példány

## Távhőtermelői Működési Engedély

a Magyar Energia Hivatal

105/2006 számú határozatához

„A” táblázat

## Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) neve		Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.
	2	Rövid neve		Cellenergo Kft.
	3	Székhelye		9500 Celldömölk, Deák u.27.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		18-09-104762
	5	Alapítási okirat kelte		2001.07.05
	6	Cégforma		korlátolt felelősségű társaság
	7	Adószáma		12678732-2-18
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	3.100
	9	Befektetett eszközök engedélykérekor	MFt	5.045
	10	Tevékenységi kör		4030 gőz és melegvíz ellátás
	11	Főtevékenység		távhőszolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		villamosenergi termelés és értékesítés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	0,75
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	3,9

## II. A távhőtermelő létesítmények telephelyenkénti főbb adatai

a) Telephely		Dr. Géfin tér 2. kazánház	
	1	Telephely neve	Dr. Géfin tér 2. kazánház
	2	Telephely címe	9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 2.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW 0,75
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW 0,75
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh 3450
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW 2 db kazán: 2,9 + gázmotor: 0,98
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW 3,9
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év 27 000
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának	
	10	Neve*	lakosság, közület, egyéb (üzletek stb.)
	11	Címe*	távhőre kapcsolt épületek
	12	Lekötött hőteljesítmény	3,3
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év
	14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	távhő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	földgáz
	16	Energiahordozó származása és beszerzési formája	közüzemi szerződés
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum kazán: 2001.10.15. gázmotor: 2003.07.02.
	18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye **	
	19	Létesítendő létesítmény rendeltetése**	
	20	Létesítendő létesítmény technológiája**	
	21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése**	
	22	Kivitelezés tervezett kezdése**	dátum
	23	Technológiai szerelés tervezett kezdése**	dátum
	24	Üzembe helyezés tervezett időpontja**	dátum
	25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója**	
		** Létesítési engedély esetében	

## Távhőtermelői Működési Engedély

a Magyar Energia Hivatal  
105/2006 számú határozatához  
„B” táblázat

## Termelőeszközök főbb adatai

a) Telephely:

Dr. Géfin tér 2. kazánház

Forróvíz kazánok melegvízes kazán

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
Gyártó		Gulliot	Gulliot
Típus		Totaltub ST 1450	Totaltub ST 1450
Névleges teljesítmény	MW	1,45	1,45
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	8,3	8,3
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.10.15	2001.10.15
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.	2020.

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
Gyártó		Caterpillar	
Típus		G3512	
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,75	
Névleges termikus teljesítmény**	MW	0,98	
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	39,7	
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,5	
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	83,2	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2003.07.02	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.	

\*Generátor kapcsolatokon mérve

\*\*Hőhasznosító kazánal együtt