



ÜGYIRATSZÁM: VFEO-1084/ 2 /2016
ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre
TELEFON: 06-1-459-7773
TELEFAX: 06-1-459-7985
E-MAIL: mekh@mekh.hu; slenkere@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 4851/2016.

TÁRGY: Villamosenergia - termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **PANNONGREEN Megújuló Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7630 Pécs, Edison utca 1.; Cg.02-09-068059; a továbbiakban: Engedélyes) villamosenergia-termelés szüneteltetése iránti kérelmében foglaltaknak helyt ad és

a Pannongreen Kft. részére a

a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű

vonatkozásában az alábbi feltételekkel **engedélyezi a**

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉT

(továbbiakban: Engedély).

I. A villamosenergia-termelés szüneteltetésének feltételei

Jelen engedély nem helyettesíti az Engedélyes részére 4849/2016. számon 2016. november 2-án kiadott termelői működési engedélyt, hanem az abban foglaltakat a szüneteltetés idejére kiegészíti.

A termelői működési engedély e határozattal nem érintett része változatlanul hatályos.

I.1. Fogalom-meghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben (továbbiakban: VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: VET Vhr.), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben meghatározott, nagybetűvel használt fogalmakat kell érteni.

I.2. Jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint szüneteltetheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat, és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2.1. A villamosenergia-termelés szüneteltetéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

I.2.1.1. Ha az Engedélyes a szüneteltetést követően az eredetileg engedélyezettnél kisebb kapacitással kíván tovább működni, akkor a termelői működési engedélyének módosítását kell kérnie.

I.2.1.3. Az Engedélyesnek a VET 82. § (1) bekezdésében és a VET Vhr 71. § és 72. §-aiban meghatározott Engedélyeket kell beszerezni a villamosenergia-termelés és/vagy erőmű megszüntetése esetén.

I.2.2. A villamos energia termelői tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés

I.2.2.1. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése érdekében a szüneteltetés időtartama alatt köteles a szüneteltetésben érintett valamennyi termelőeszköz karbantartási, javítási, fenntartási, felújítási munkáit úgy elvégezni, és gondoskodni a szükséges készletekről, tartozékokról, hogy az erőmű terv szerinti újraindításához, valamint az Engedélyes hálózati eszközeinek a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében szükséges összes műszaki feltételek rendelkezésre álljanak.

I.2.2.2. Az Engedélyesnek a rendszerirányítóval egyeztetve, a szüneteltetés ideje alatt is biztosítani kell a tulajdonában lévő átviteli- és/vagy elosztó hálózati elemekhez való diszkriminációmentes hozzáférést a rendszerhasználók részére.

I.2.2.3. A szüneteltetett tevékenység tervezett folytatásához a Hivatal – a VET Vhr. 70. § szerinti – jóváhagyását legalább 90 nappal a tevékenység folytatása előtt kell

kérni, az előírt dokumentumok egyidejű benyújtásával és a hálózati hozzáférés biztosítása érdekében erről az átviteli rendszerirányítót egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

I.3. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

A jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése, érdekében a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével, a szüneteltetéssel összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekről másolatot, és kivonatot készíteni, az Engedélyestől esetenként, illetve rendszeresen – írásban, elektronikus formában, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon szolgáltatandó – információt, adatot kérni.

I.4. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása

Az Engedélyes a szüneteltetés ideje alatt is köteles folyamatosan betartani a környezetvédelmi előírásokat, különös tekintettel a rekultivációs (helyreállítási) kötelezettségekre.

I.5. Díjak

A Kérelmező a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. sz. mellékletének B) 19. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (1 000 000 Ft, azaz egymillió Ft) megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I.6. Mellékletek

A jelen Engedély melléklete az Engedély elválaszthatatlan részét képezi:

1. számú melléklet Az alapvető eszközök adatai

II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

III. Az Engedély időbeli hatálya és egyes rendelkezések

- a) Jelen Engedély 2016. október 31. napjától 2019. szeptember 30-ig hatályos.
- b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 4849/2016. számú határozattal 2016. november 2-án termelői működési engedélyt adott az Engedélyes részére.

Az erőmű a jelen kérelem beadása előtt is már rendelkezett engedéllyel a termelői tevékenység szüneteltetésére vonatkozóan. Az engedély száma: 4723/2016.

Mivel az erőmű új termelői működési engedéllyel rendelkezik, ezért szükséges, hogy az új névre szólóan a szüneteltetésre vonatkozóan is rendelkezzen termelői tevékenység szüneteltetésére vonatkozó engedéllyel.

Az Engedélyes 2016. szeptember 16-án érkezett beadványában [VFEO-1084/1/2016.] kérte villamosenergia-termelési tevékenységének szüneteltetését.

Az Engedélyes a cégbírósi döntést 2016. november 2-án érkezett levelében nyújtotta be. A cégbírósi döntés alapján az egyesülés időpontja 2016. október 31.

Az Engedélyes beadványában az erőmű gazdaságtalan működésére hivatkozva kérte a szüneteltetési engedély kiadását. Kérelmében a szüneteltetés időtartamát 3 évben jelölte meg. A Hivatal a III. a) pontban szereplő időtartamot a jogelőd 4723/2016. számú szüneteltetési engedélyben foglalt határidő alapján határozta meg.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján kiadott távhőtermelői működési engedéllyel is rendelkezik, ezért a Hivatal a VET Vhr 8. számú melléklet 4. pontja alapján a hiánypótlás keretében kérte a távhőtermelés fenntartására vonatkozó nyilatkozatot, vagy a távhőtermelés megszüntetésére vonatkozó megállapodást, illetve a távhőellátásban részesülő lemondó nyilatkozatát.

A Hivatal a 2016. augusztus 22-én kelt levelében [VFEO-868/3/2016.] a VET Vhr 60. § alapján kikérte a MAVIR ZRt. mint átviteli rendszerirányító véleményét az erőmű szüneteltetésére vonatkozóan.

A rendszerirányító a 2016. szeptember 23-án érkezett levelében [VFEO-868/5/2016.] kifejtette, hogy önmagában a DKCE miatti teljesítőképesség csökkenés a hazai villamosenergia-rendszer szintjén megfelelően kezelhető, azonban az azóta bekövetkező erőművi kapacitáscsökkenés miatt a rendszerirányító számára jelentősen növeli az ellátásbiztonság fenntartásának kockázatait. Ennek ellenére **a rendszerirányító jelenleg nem látja akadályát annak, hogy a DKCE a termelői engedélyt - akár a jogszabályban rögzített maximális hároméves időtartam alkalmazásával - szüneteltesse.**

Fentiek miatt a Hivatal három év időtartamra hozzájárul az erőmű szüneteltetéséhez.

A VET Vhr. 69. § (2) bekezdés szerint a szüneteltetés időtartama nem haladhatja meg a három évet. Az erőmű három év időtartamú szüneteltetése a villamosenergia-rendszer működését és az ellátás biztonságát csak vállalható mértékig csökkenti a 2016-2019. évekre vonatkozóan.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez benyújtott okiratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdésének 1) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a VET 82. §, a VET Vhr. 68.-70. §-aiban valamint a Díjrendelet 1. melléklet B) 19. pontjában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont *da)* alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2016. november 9.


dr. Dorkota Lajos
elnök

Kapják:

Pannongreen Kft.	1 példány
Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály	1 példány
MEKH Irattár	1 példány

Másolatban kapják:

MAVIR ZRt. (tájékoztatásul)	1 példány
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (tájékoztatásul)	1 példány
Elemzési és Statisztikai Főosztály	1 példány

1. számú melléklet
a Pannongreen Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Engedélyéhez

Az alapvető eszközök adatai

1) KAZÁN

Helyszám		Nagynyomású rész	Kisnyomású rész
Típus	Mért.e.	Kétnyomású hőhasznosító kazán fűtővíz előmelegítővel	
Gyártó		DBEMA Energia y Medio Ambiente S.A. Madrid	
Névleges gőztermelés	t/h	108	21
Frissgőz hőmérséklet	°C	540	280-300
Frissgőz nyomás	bar	90-106	5-7
Üzembehelyezési időpont	dátum	2000.10.07.	2000.10.07
Rekonstrukció időpontja	dátum		
Maradó élettartam	dátum	2020.12.31.	2020.12.31.

2) TURBINÁK

Helyszám		Gázturbina	Gőzturbina
Típus	Mért.e.	MS 6001 FA	DK 080/280 RZ1 A2 E1
Gyártó		GE EPE	MAN Turbomaschinen AG GHH Borsig
Jelleg			elvételes/kondenzációs
Névleges teljesítmény	MW	77	26
Frissgőz hőmérséklet	°C		540/290
Frissgőz nyomás	bar		106/7
Üzembehelyezési időpont	dátum	2000.10.07.	2000.10.07.
Rekonstrukció időpontja	dátum		
Maradó élettartam	dátum	2020.12.31.	2020.12.31.

3) GENERÁTOR

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	TA 30-131 levegő/víz hűtés
Gyártó		GEC ALSTOM
Teljesítmény	MVA	113
Feszültség	kV	10,5
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2000.10.07.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	dátum	2020.12.31.

4) FŐTRANSZFORMÁTOR

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	DXS 100 000 / 145
Gyártó		Ganz Ansaldo
Teljesítmény	MVA	100
Feszültség	kV	132/10,5
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2000.10.07.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	dátum	2020.12.31.

