




ÜGYSZÁM: TFSO-14/2/2014
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7735
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7797
E-MAIL: EH@MEKH.HU; PALCSOP@MEKH.HU

HATÁROZAT SZÁMA: 1088/2014.

TÁRGY: A 98/1999. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 10. MÓDOSÍTÁSA



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Edison u. 1. Cg: 02-10-060024; továbbiakban: Engedélyes) 98/1999. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedély mellékletének „A” táblázata a következők szerint módosul:

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai („A” táblázat I.)

- 8. sor: 740 MFT-ról 666,363 MFT-ra;
- 13. sor 60 MW-ról 0 MW-ra;

A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai („A” táblázat II. - „a” telephely)

- 3. sor: 60 MW-ról 0 MW-ra;
- 4. sor: 48 MW-ról 0 MW-ra;

A Termelő berendezések főbb adatai („B” táblázat) a következők szerint módosul:

- A 9. helyszámon található gőzkazán törlésre került.
- Az V. helyszámon található gőzturbina törlésre került.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély – módosításokkal aktualizált – mellékletei:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
- „B” táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet III. 2. b) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energia Hivatal (amelynek általános és egyetemes jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; a továbbiakban együttesen: Hivatal) 1999. október 20. napján kelt 98/1999. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek. Az Engedélyes a 2013. december 20-án kelt és a Hivatalnál 2014. január 7-én érkeztetett levelében kérte az Engedély módosítását.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2014. február 21.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából



Tillesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:

1./ Engedélyes	1 példány
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály	1 példány
3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály	1 példány
4./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály	1 példány
5./ Hivatal, irattár	1 példány

Melléklet

„A” táblázat

I. Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
	Az engedélyes adatai		
1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen Működő Részvénytársaság
2	Rövid neve		Pannon Hőerőmű Zrt.
3	Székhelye		7630 Pécs, Edison u. 1.
4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		Cg. 02-10-060024
5	Alapítási okirat kelte		1991.12.31
6	Cégforma		Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7	Adószáma		10740013-2-02
8	Jegyzett tőkéje	MFt	666,363
9	Befektetett eszközök engedélykérvéskor	MFt	11722,000
10	Tevékenységi kör		
11	Főtevékenység		villamosenergia-termelés
12	Kapcsolódó tevékenységek		hőtermelés
13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	0
14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	244

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

1	Telephely neve		Pannon Hőerőmű Zrt.
2	Telephely címe		7630 Pécs, Edison u. 1
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	0
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	244
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	190
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	1 600 000 (a hőigényektől függően)
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
11	Címe		7623 Pécs, Tüzér u. 18-20
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	188
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	1.400 000...1.550 000 (a hőigényektől függően)
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő célú
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz + fűtőolaj
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		kereskedelmi beszerzés
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

„B” táblázat

Termelőeszközök főbb adatai

a) Telephely megnevezése: 7630 Pécs Edison u.1.

Gőzkazánok

Megnevezés	Mért. e.	Helyszám	
		5	7
Helyszám*			
Gyártó		SES / Transelektro	SES / Transelektro
Típus			
Névleges teljesítmény	MW	122	122
Frissgőz hőmérséklete	°C	540	540
Frissgőz nyomás	bar	98	98
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2004.10.01	2004.09.01
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2019.12.31	2019.12.31

Az 5. és 7. kazán üzembehelyezési időpontjánál a szénről földgáz tüzelőanyagra váltás időpontja szerepel.