



ÉRKEZETT

2016 DEC 20.

52999

ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-323/ 4 /2016
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: kollerm@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 5019/2016

TÁRGY: AZ 1212/2013. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a TATA ENERGIA Távhőtermelő és Táv hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-09-180177; a továbbiakban: Engedélyes) a 2013. május 29. napján kelt 1211/2013. számú határozattal – Tata városát illetően – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: Melléklet) feltüntetett értékekre és adatokra módosítja.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetfélévélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.
- IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2016. augusztus 08-án kelt – a Hivatalnál 2016. szeptember 14-én érkezett – beadványában kérte az Engedély módosítását az Engedélyes székhelyének és cégjegyzékszámának változása miatt.

A Hivatal a 2016. október 27-én kelt levelében hiánypótlásra és tényállás tisztázásra szólította fel az Engedélyest, melyben kérte az Engedély módosításához szükséges – a Dobroszláv úti fűtőműben található Lavatherm SLT-3 típusú kazán maradót/tervezett élettartama új lejáratú időpontjára vonatkozó – dokumentum(k) és nyilatkozat Hivatalnak történő megküldését – tekintettel arra, hogy az Engedélyben feltüntetett időpont szerint ezen berendezés élettartama 2014-ben lejárt –, valamint az emiatt szükséges módosításhoz kapcsolódó további igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Az Engedélyes a 2016. november 11-én kelt – a Hivatalnál 2016. november 16-án érkezett – beadványához csatolta az igazgatási szolgáltatási díj befizetését alátámasztó igazolást, illetve a Dobroszláv úti és az Új úti fűtőműben található kazánok tervezett élettartamáról szóló dokumentumot.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) előírt követelményeknek.

Az Engedélyes által beküldött dokumentumok vizsgálatokor a Hivatal észlelte, hogy az Új úti fűtőműben 2015-ben beépítésre került egy a Láng Gépgyárban gyártott, VULCAN HOK 7/12 típusú, 3,85 MW névleges teljesítményű kazán, amelynek adatait szintén szükséges átvezetni az Engedélyben.

Fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A székhelyváltozás következtében az Engedély részét képező Melléklet „Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai” táblázatának 3. illetve 6. soraiban a „Székhelye” illetve „Cégjegyzékszám” megnevezésű adatok – az eddig nyilvántartott „1117 Budapest, Budafoki út 91-93.” illetve „01-09-997803” adatokról – „2040 Budaörs, Szabadság út 301.” illetve „13-09-180177” adatokra módosulnak.

Az Engedélyes kérelmén túl az Engedély részét képező Melléklet „Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai” táblázatának 14. sorában az „Összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű adat – az eddig nyilvántartott „10,15 MW”-ról – „14 MW”-ra módosul.

Továbbá az Engedélyes kérelmén túl az Engedély részét képező Melléklet „A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” „Új úti fűtőmű” táblázatának 6., 7. és 8. soraiban a „Beépített (névleges) hőteljesítmény”, a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség”, illetve a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” megnevezésű adatok – az eddig nyilvántartott „5 MW”, „5 MW”, illetve „56 500 GJ/év” adatokról – „8,85 MW”, „8,85 MW”, illetve „65 000 GJ/év” adatokra módosulnak.

Emellett a Melléklet „Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai” „Új úti fűtőmű” táblázat 2. számú helyszámán feltüntetésre kerül a „Láng Gépgyár” gyártású „VULCAN HOK 7/12” típusú, „3,85 MW” névleges teljesítményű, „150 t/h” keringtetett névleges tömegáramú kazán, melynek belépő víz névleges hőmérséklete 65 °C, kilépő víz névleges hőmérséklete 95 °C, üzembe helyezésének időpontja 2015., illetve maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja 2035.

Továbbá „Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai” „Dobroszláv úti fűtőmű” táblázat 1. számú helyszámán a „Lavatherm” gyártmányú „SLT-3” típusú kazán maradó/tervezett élettartamának lejáratási időpontja „2014.”-ről, „2035.”-re módosul.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjaiban foglaltak szerint kellett rendelkezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. sor b) pontja rendelkezett.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2016. november 29

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály

1 példány
2 példány
1 példány

Melléklet

„A” táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	TATA ENERGIA Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	TATA ENERGIA Kft.
3.	Székhelye	-	2040 Budaörs, Szabadság út 301.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	2013. január 30.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzékszám	-	13-09-180177
7.	Adószáma	-	24250357-2-43
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	42
9.	Összes befektetett eszközeinek (nettó) értéke az Engedély kiadásakor	MFt	-
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenysége	-	3530'08 Gőzellátás, légtkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységei	-	cégkivonat szerint
13.	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	-
14.	Összes beépített hőteljesítménye	MW	14

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Új úti fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Új u.15.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	8,85
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	8,85
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	65 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz, erdei apríték.
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabad piac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1995., 2015.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Dobroszláv úti fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Dobroszláv u.2.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	4,6
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	4,6
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	30 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1980.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Gesztenye fasori tömb fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Gesztenyefasor 43.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,55
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,55
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	4 500
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	-	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1973.

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

a) Telephely neve: Új úti fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
		1	2
Helyszám			
Gyártó		Nordfab-Weiss/NF SFK	Láng Gépgyár
Tipus		melegvízes kazán	VULCAN HOK 7/12
Névleges teljesítmény	MW	5	3,850
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	200	150
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1995.	2015.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.	2035.

b) Telephely neve: Dobroszláv úti fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
		1	2
Helyszám			
Gyártó		Lavatherm	Viessmann
Tipus		SLT-3	Vitamax 200 LW
Névleges teljesítmény	MW	2,3	2,3
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	200	200
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1980.	2003.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.	2035.

c) Telephely neve: Gesztenye fasori tömb fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
Helyszám		1	
Gyártó		Unical	
Típus		Super Modulex	
Névleges teljesítmény	MW	0,55	
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	25	
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	35	
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	55	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2010.	
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.	

