



52105
ÉRKEZETT

2016. Szeptember 23.

ÜGYSZÁM: VFEO-150/7/2016
ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre
TELEFON: 06-1-459-7773
TELEFAX: 06-1-459-7985
E-MAIL: mekh@mekh.hu; slenkere@mekh.hu;

HATÁROZAT SZÁMA: 4614/2016.

TÁRGY: A 141/2006. számú kiserőművi összevont engedély 3. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A **Veolia Energia Magyarország Zrt.** (2040 Budaörs, Szabadság út 301., Cg.13-10-041573, adószám: 10782004-2-44 (a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 141/2006. számú határozattal kiadott és többször módosított kiserőművi összevont engedély (a továbbiakban: **Engedély**) időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelmében foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**:

I.1 Az Engedély III. a. pontja törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. a. Jelen Engedély 2022. december 31. napjáig hatályos.”

I.2 Az Engedély „3.”; „4.” számú mellékletei helyébe e határozat „1.” és „2.” számú mellékletei lépnek.

II. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. mellékletének B 45. pontja (500 eFt, azaz, ötszázezer Ft) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Hivatal 2009. április 20-án a 141/2009. számú határozattal kiserőművi összevont engedélyt adott az Engedélyesnek, melyet a 136/2010. és a 4409/2015. számú határozatokkal módosított.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2015. november 23-án érkeztetett beadványában [VFE0-668/1/2015.] kérte a Hajdúszoboszlói városi fűtőmű gázmotoros kiserőmű 141/2009. számú kiserőművi összevont engedély hatályának meghosszabbítását 2022. december 31-ig, mivel az 2015. december 31-ig hatályos.

A Hivatal a 2015. november 26-án kelt levelében [VFE0-668/2/2015.] hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, aki a válaszát a 2015. december 16-án érkeztetett levelében [VFE0-668/3/2015.] küldte meg.

A beküldött dokumentumok átvizsgálásakor a Hivatal észlelte, hogy válaszukat hiányosan küldték meg.

A Hivatal 2016. január 27-én kelt levelében [VFE0-150/1/2016.] tényállás tisztázásra hívta fel a Engedélyest 60 napos határidővel.

Az Engedélyest 2016. március 17-én érkeztetett levelében [VFE0-150/3/2016.] kérte a hiánypótlási határidő további 30 nappal történő meghosszabbítását. Kérését azzal indokolta, hogy a Hálózat csatlakozási szerződés megkötéséhez további időre van szüksége.

A Hivatal 2016. március 21-én kelt levelében [VFE0-150/2/2016.] a hiánypótlásra nyitva álló határidőt meghosszabbította további 30 nappal.

Az Engedélyes a Hálózat csatlakozási szerződést a 2016. szeptember 9-én érkeztetett levelében [VFE0-150/5/2016.] küldte meg.

Az Engedélyes a 2016. szeptember 15-én érkeztetett levelében [VFE0-150/6/2016] kérelmét kiegészítette, mivel a kérelem beadása óta eltelt időben megváltozott a székhelye és ezért kérte, hogy a Hivatal az Engedély módosítása során a székhely változást vegye figyelembe.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **VET**) 75. § (4) bekezdés szerint a működési engedély meghosszabbítására az engedély megadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A termelői működési engedély időbeli hatályát

legkorábban az engedély lejártá előtt két évvel – atomerőmű és széntüzelésű erőmű esetén öt évvel - korábban lehet meghosszabbítani.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **VET Vhr.**) 82. § (2) bekezdése szerint az engedély módosítására az engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A VET 80. § (5) bekezdése szerint a kiserőművi összevont engedély a kérelem alapján a Hivatal által megállapított határozott időtartamra szól, és meghosszabbítható.

A VET Vhr. 62. § (3) bekezdése szerint az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a VET Vhr. 4. számú mellékletében előírtakat.

Az Engedélyes kérelméhez az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- A VET Vhr. 4. számú mellékletében előírt dokumentumokat, a melléklet 5., 6. és 7. pontjai kivételével, melyek benyújtása az erőmű már megtörtént felépítése miatt indokolatlan.
- Hálózati engedéllyessel kötött Veolia cégnévre átírt hálózati csatlakozási szerződés eredeti példánya.
- Környezetvédelmi hatóság Veolia cégnévre átírt környezetvédelmi engedélye.
- A gázmotor műszaki állapotára vonatkozó független szakértő által készített szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a berendezés a meghosszabbítani kívánt ideig alkalmas a biztonságos üzemelésre.
- A generátor műszaki állapotára vonatkozó független szakértő által készített szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a berendezés a meghosszabbítani kívánt ideig alkalmas a biztonságos üzemelésre.
- A főtranszformátor műszaki állapotára vonatkozó független szakértő által készített szakvélemény arra vonatkozóan, hogy a berendezés a meghosszabbítani kívánt ideig alkalmas a biztonságos üzemelésre.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel a VET-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a VET 75. § (4) bekezdésében, 80. § (5) bekezdésében, 91. § (1) és (3) bekezdéseiben, a VET Vhr. 62. § (3) bekezdésében, 82. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Díjrendelet 1. mellékletének B 45. pontjában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.


A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására

vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozat közzétételére a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2016. szeptember 20.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából


Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős
elnökhelyettes



Kapják:

Veolia Energia Magyarország Zrt.
Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Iráttár

1 példány
1 példány
1 példány

Másolatban kapják:

MAVIR Zrt. (tájékoztatásul)
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (tájékoztatásul)
Elemzési és Statisztikai Főosztály

1 példány
1 példány
1 példány

**Módosított
3. számú melléklet**

a Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói városi fűtőmű gázmotoros
kiserőmű Engedélyéhez

Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai

JEL	Szám	MEGNEVEZÉS	Mérték egység	ADATOK
a)		<i>Az Engedélyes adatai</i>		
	1	Neve		Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	2	Székhelye		2040 Budaörs, Szabadság út 301.
	3	Saját tüzelőanyag termelő(i)		
	4	Cégjegyzék száma		13-10-041573
	5	Társasági szerződés kelte		1992.09.01.
	6	Cégforma		Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	7	Adó száma		10782004-2-44
	8	Alaptőkéje az Engedély kiadásakor	M Ft	14 170,431
	9	Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke az engedély kiadásakor	M Ft	34 483
	10	Tevékenységi kör		
	10,1	Főtevékenység		3530 Gőzellátás, léghkondicionálás
	10,2	Kapcsolódó tevékenységek:		
	10,21	Hőtermelés		
	10,22	Bányászat		
f)		<i>A működési Engedély időbeli érvényessége</i>	dátum	2022. december 31.
g)		<i>Erőmű adatai</i>		
	1	Az erőmű		
	11	Neve		Hajdúszoboszlói Városi Fűtőmű
	12	Telephelye		4200 Hajdúszoboszló, Szurmai u. 9.
	2	Az erőmű műszaki adatai		
	21	Teljesítőképessége		
	21,1	Beépített teljesítőképessége	MW	1,464
	21,2	Rendelkezésre álló nettó telj.képessége	MW	1,449
	21,3	TITki	MW	1,405
	21,4	Önfogyasztása	MW	0,029
	3	Rendeltetése		Kapcsolt hő-és villamos energia termelés
	4.1	Technológiája		Gázmotoros kapcsolt hő-és villamos energia termelés

4,2	Elsődleges energiahordozó		Földgáz
5	Az erőmű műszaki felépítése		
6	Főberendezései		
6,1	Kazánok	db	
6,2	Turbinák	db	
6,3	Generátorok (szél)	db	1
6,4	Főtranszformátorok	db	1
	Gázmotorok	db	1
6,5	Erőművi nagyfeszültségű állomás		
6,51	Állomás	van/nincs	Nincs
6,52	Mezők száma	db	
6,53	Feszültség	kV	
6,6	Energiahordozó kapacitások		
6,61	Széntároló	et	
6,62	Olaj tároló kapacitás összesen	em ³	
6,62.1	Fűtőolaj	em ³	
6,62.2	Tüzelőolaj	em ³	
6,62.3	Turbinaolaj	em ³	
6,63	Földgáz fogadás	gNm ³ /ó	380
	Biomassza	et	
7	Menetrend tartási készség		
7,1	Terhelés változási sebesség	MW/perc	0,1
7,2	Szabályozási tartomány	(RT %)	50-100
8	A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek – gázturbinánként / gázmotorokként:		
8,11	Szilárd anyag kibocsátás (korom) olajtüzelés	Bacharach szám	
8,12	Szilárd anyag kibocsátás (korom) gáztüzelés	Bacharach szám	
8,21	SO ₂ kibocsátás (olajtüzelés)	mg/Nm ³	
8,31	NO _x kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm ³	500
8,41	CO kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm ³	650
8,51	CO ₂ kibocsátás (gáztüzelés)	mg/Nm ³	148200
9	Villamos energia átadási helyek		E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 22 kV- os kapcsolóberendezésbe csatlakozó 22 kV-os termelői kábelek végelzárai.
10	Az erőmű(rész) maradó élettartama	dátum	2022. december 31.

**Módosított
4. számú melléklet**

a Veolia Energia Magyarország Zrt. Hajdúszoboszlói városi fűtőmű gázmotoros
kiserőmű Engedélyéhez

Az alapvető eszközök adatai

2. GÁZMOTOR(OK)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	JMS 612 GS.N-LC
Gyártó		GE Jenbacher AG
Tüzelőanyag		Földgáz
Névleges villamos teljesítmény	MW	1,464
Névleges hőteljesítmény	MW	1,574
Hőcserélők teljesítménye		
-keverék hűtő	MW	0.295
- olaj hűtő	MW	0.202
- motor hűtő	MW	0.307
- kipufogógáz hűtő	MW	0,805
Összes kinyerhető teljesítmény	MW	3,038
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40,5
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,6
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,1
Kilépő víz hőmérséklet	°C	90
Átáramló vízmennyiség	m ³ /h	69,2
Hengerek száma	db	12
Üzembe helyezési időpont	dátum	2001. december 10.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	dátum	2022. december 31.

5. GENERÁTOR(OK)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	HCI 734 H2
Gyártó		Stamford
Teljesítmény	MVA	1,6
Feszültség	kV	0,4
Üzembe helyezési időpont	dátum	2001. december 10.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	dátum	2022. december 31.

6. ERŐMŰVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK

6.1. FŐTRANSZFORMÁTOR(OK)

Helyszám		1
Típus	Mért.e.	TS 6244 U
Gyártó		TUMETIC
Teljesítmény	MVA	1,6
Feszültség	kV	0,4/22
Üzembe helyezési időpont	dátum	2001. december 10.
Rekonstrukció időpontja	dátum	
Maradó élettartam	dátum	2022. december 31.

6.2. Kapcsoló/átalakító állomás adatai

22 kV-os feszültségszint, RM6-NB-D 22 kV-os megszakító. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő kapcsolóberendezés.

6.3. Nyomvonalas létesítmények a csatlakozási pontig

Transzformátor állomásig 7xNYxWY 3x240/120, utána 3x22 kV-os földkábel

7. ERŐMŰVI HÁZIÜZEM

Segédüzemi önfogyasztás a kazántéri 0,4 kV-os elosztótól.

Berendezések: Vészhűtő ventilátor, turbóhűtő ventilátor, keringtető szivattyúk, szellőztető ventilátorok, akkumulátor töltő, vezérlőszekrény.