



Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

ÜGYIRATSZÁM: TFAFO- 330 / 4 /2016
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: +36-1-459-7735
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: palcsop@mekh.hu

52661

HATÁROZAT SZÁMA: 4931/2016

TÁRGY: A 97/2006. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIDOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-10-041573; a továbbiakban: **Engedélyes**), a 2006. március 1-én napján kelt 97/2006. számú határozattal kiadott és legutóbb 2930/2016. számon módosított távhőtermelői működési engedélyét (a továbbiakban: **Engedély**) az Engedélyes kérelme alapján módosítja.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I. 3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerőta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a

közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2016. szeptember 13-án kelt – a Hivatalnál 2016. szeptember 19-én érkezett – beadványában az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, tekintettel arra, hogy a SOPRON HOLDING Zrt. 9400 Sopron, Hóközpont u. 2. szám alatt elhelyezkedő telephelyét és az ott található berendezéseket bérbe kívánja venni, és azokkal távhőtermelést kíván végezni.

Az Engedélyes kérelméhez csatolta a kérelem formanyomtatványát, a nyilatkozatát a társaság adatairól, a telephelyi kapcsolási rajzot, a módosított alapszabályát, továbbá egy megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a távhőszolgáltatóval kötött hőszolgáltatási szerződés 1. számú módosításáról, a bérleti szerződés 2. számú módosításáról, és az üzemeltetési szerződés megszüntetéséről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

A Hivatal a 2016. október 10-én kelt levelében tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest 15 napos határidő tűzése mellett. Ennek keretében kérte az Engedélyest a SOPRON HOLDING Zrt.-vel megkötött Megállapodásban módosított szerződések megküldésére és az elszámolási hőmennyiségmérők elhelyezkedésének bemutatására. A Hivatal kérte továbbá az Engedélyes nyilatkozatát a gázmotoros gépcsoport üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatban.

Az Engedélyes a 2016. október 27-én kelt – a Hivatalnál 2016. november 3-án érkezett – levelében a felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormány rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) foglaltaknak, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Tszt.-Vhr. 8. § (3) bekezdése értelmében „a Hivatal az engedélyeket településenként adja ki”, ezért a Hivatal Sopron vonatkozásában új távhőtermelői működési engedély kiadása mellett döntött, ennél fogva a Hivatal az Engedélyben szereplő Soproni telephelyet törli.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenység Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél bekövetkezett változások miatt a **Melléklet „A” táblázatának tartalma a következők szerint módosul:**

Az 'Összes beépített villamos teljesítménye' 13,514 MW-ra, illetve az 'Összes beépített hőteljesítménye' 43,2 MW-ra csökken, továbbá az o) telephely törlésre kerül.

Az Engedélyesnél bekövetkezett változások következményeképpen a **Melléklet „B” táblázatának** tartalma a következők szerint változik:

A o) telephely törlésre kerül.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezett.


A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont *da)* alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2016. november 15.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából


Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály

- 1 példány
- 2 példány
- 1 példány

Melléklet

„A” táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.	Rövid neve	-	Veolia Energia Magyarország Zrt.
3.	Székhelye	-	2040 Budaörs, Szabadság út 301.
4.	Cégjegyzék száma	-	13-10-041573
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992.09.01.
6.	Cégformája	-	zártkörűen működő részvénytársaság
7.	Adószáma	-	10782004-2-44
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	14 170,431
9.	Befektetett eszközeinek nettó értéke engedélykérekskor	MFt	34 483
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	3530' Gőzellátás, léghkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	13,514
14.	Összes beépített hőteljesítménye	MW	43,2

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Dombóvár Távhő Kazánház
2.	Telephely címe	-	7200 Dombóvár, Árpád u. 27-29.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,35
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,35
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	19,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	19,8
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	95 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	lakosság, közületek
11.	címe	-	a távhőre kapcsolt épületek
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	14,2
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	0
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz, fűtőolaj
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1971.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Cegléd Városi fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2700 Cegléd, Reggel u. 2.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	3
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	3
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	14 850
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	12,60
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	12,60
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	67 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	lakosság, közületek
11.	címe	-	a távhőre kapcsolt épületek
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	9
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	0
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	-

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Érdi Gázmotor
2.	Telephely címe	-	2030 Érd, Emília u. 6.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,018
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,018
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	4 745
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,16
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,16
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	25 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	Érdhő Kft.
11.	címe	-	2030 Érd, Emília u. 6.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	25 000
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	-

d) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Mérges utcai gázmotor
2.	Telephely címe	-	3200 Gyöngyös, Mérges u. Hrsz: 2617
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,006
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,006
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	6 362
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,27
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,27
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	27 500
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	Városgazdálkodási Zrt.
11.	címe	-	3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	27 500
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	-

e) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Olimpia utcai gázmotor
2.	Telephely címe	-	3200 Gyöngyös, Olimpia u.8
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0,803
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0,803
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	6 362
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,02
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,02
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	20 400
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	Városgazdálkodási Zrt.
11.	címe	-	3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	20 400
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	-

f) Telephely (Szigetszentmiklósi Fűtőmű) – Törlésre került

g) Telephely (Szolnoki Fűtőmű) – Törlésre került

h) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Hajdúszoboszló Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	4200 Hajdúszoboszló, Szurmai u. 9.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,464
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,464
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	9 942
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,57
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,57
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	34 983
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	HVCSH Kft.
11.	címe		4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	34 983
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2001.12.10.

- i) **Telephely** (Szeged Rókus Fűtőmű) – Törlésre került
- j) **Telephely** (Szeged Észak I/B Fűtőmű) – Törlésre került
- k) **Telephely** (Szeged Tarján III. Fűtőmű) – Törlésre került
- l) **Telephely** (Kisvárdai Fűtőmű) – Törlésre került
- m) **Telephely** (Kiskunfélegyházi Petőfi fűtőmű) – Törlésre került
- n) **Telephely** (Dunaújváros, Szt. Panteleon Kórház I.-II.) – Törlésre került
- o) **Telephely** (Sopron, Hőközpont u. 2.) – Törlésre került
- p) **Telephely** (Budaörsi Fűtőmű) – Törlésre került

q) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Gödöllői fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 31.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,358
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,358
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	9 991
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,62
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,62
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	43 620
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	Gödöllői Táv hő Kft.
11.	címe	-	2100 Gödöllő, Palotakert u. 4.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	43 620
14.	felhasználási cél (táv hő célú, vagy nem táv hő célú)	-	táv hő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2005.01.01.

r) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Bonyhád
2.	Telephely címe	-	7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 14.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,048
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,023
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	6 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,31
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,31
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	25 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	"FÜTŐMŰ" Kft.
11.	címe	-	7150 Bonyhád, Fáy ltp. 14.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	1,31
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	25 000
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2002.08.28.

s) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Mátészalka
2.	Telephely címe	-	4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,464
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,415
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	10 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,58
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,58
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	40 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	SZALKATÁVHŐ Kft.
11.	címe	-	4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	1,576
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	40 000
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2001.02.28.

t) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vác
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Vásár utca 4.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,003
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0,99
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	7 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,27
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,27
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	33 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	neve	-	Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
11.	címe	-	2600 Vác, Zrínyi u. 9.
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	1,274
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	35 100
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1999.06.10.

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely neve: Dombóvár Távhő Kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok				
Helyszám	-	1	2	3	4	5
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Vasfa
Típus	-	HLF-4.2	HLF-4.2	HLF-4.2	HLF-4.2	TK-1,5
Névleges teljesítőképesség	MW	4,2	4,2	4,2	4,2	1,5
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	100	100	100	100	35
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	110	110	110
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1992.	1992.	1994.	1993.	2009.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.

Gázmotor

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	DEUTZ E. GmbH
Típus	-	TBG620V16k
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,35
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,5
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40,2
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	45,3
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	85,5
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2003.03.01.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2018.03.31.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt

b) Telephely neve: Cegléd Városi Fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	1	2
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	HF-4/122	HF-4/12
Névleges teljesítmény	MW	4,65	4,65
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	115	115
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	105	105
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1974.	1978.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2025.	2025.

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	1	2
Gyártó	-	Jenbacher AG	Jenbacher AG
Típus	-	JMS316GS-N	JMS616 GS-N
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,836	2,179
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,046	2,284
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	38,8	41,9
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	48,6	44
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	87,4	85,9
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000.11.01.	2004.06.26.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2025.	2025.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

c) Telephely neve: Érdi Gázmotor

Gázmotor

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	Deutz GmbH
Típus	-	TBG620V12k
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,018
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,156
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	45,4
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	85,4
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000.12.22.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2020.12.31.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

d) Telephely neve: Gyöngyös Mérges u.-i gázmotor

Gázmotor

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	Jenbacher AG
Típus	-	JMS320 N.LC
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,006
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,273
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	38,1
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	48,1
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	86,2
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.10.14.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2020.12.31.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

e) Telephely neve: Olimpia utcai gázmotor

Gázmotor

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	Jenbacher AG
Típus	-	JMS316 N.LC
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,803
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,019
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	37,9
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	48,2
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	86,1
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.10.14.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2020.12.31.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

f) Telephely (Szigetszentmiklósi Fűtőmű) – Törlésre került

g) Telephely (Szolnoki Fűtőmű gázmotor)- Törlésre került

h) Telephely neve: Hajdúszoboszló Fűtőmű

Gázmotor

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	Jenbacher AG
Típus	-	JMS612 N.LC
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,464
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,574
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40,5
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	44,5
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,6
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.12.10.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2016.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Fűtőgáz hőhasznosító kazánnal együtt

i) Telephely (Szeged Rókus Fűtőmű) –Törlésre került

j) Telephely (Szeged Észak 1/B Fűtőmű) –Törlésre került

k) Telephely (Szeged Tarján III. Fűtőmű) –Törlésre került

l) Telephely (Kisvárdai Fűtőmű) – Törlésre került

m) Telephely (Kiskunfélegyháza Fűtőmű)- Törlésre került

n) Telephely (Dunaújváros Szt. Panteleon Kórház I-II.)– Törlésre került

o) Telephely (Soproni Fűtőerőmű)- Törlésre került.

p) Telephely (Budaörsi Fűtőmű) – Törlésre került

q) Telephely neve: Gödöllő Fűtőmű

Gázmotorok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	Deutz GmbH
Típus	-	TBG620V16k
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,354
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,623
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	47,5
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	87,5
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2005.01.01.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2025.04.28.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

r) Telephely neve: Bonyhád Távhő

Gázmotorok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	GE Jenbacher
Típus	-	JMS 320
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,048
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,31
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	38,9
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	48,8
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	87,7
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2002.08.19.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2017.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

s) Telephely neve: Mátészalka Szalkatávhő

Gázmotor

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	GE Jenbacher
Típus	-	JMS 612
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,464
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,576
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	41,5
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,5
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	85
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.02.28.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2016.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

t) Telephely neve: Vác Távhő

Gázmotorok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	GE Jenbacher
Típus	-	JMS 320
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,003
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,274
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	38,7
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	49,1
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	87,8
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.02.28.
Maradó / tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2020.12.31.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt