



ÜGYIRATSZÁM: TFSO-123/4/2014
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7735
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7766
E-MAIL: EH@MEKH.HU; PALCSOP@MEKH.HU

GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Szeged	
Érk.:	DH-21-1/2014 2014 OKT 07
Érk.szám:	HERK-284398/1/1
Ikt.szám:	DERK-284395/1/1

HATÁROZAT SZÁMA: 2707/2014

TÁRGY: A 1398/2014. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIDOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **Dunai Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (6724 Szeged Pulcz u. 44. Cg. 06-09-021372 továbbiakban: Engedélyes) 1398/2014. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedélyes neve:

- Dunamenti Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaságról;
- Dunai Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság-ra módosul.

Az Engedélyes rövid neve:

- Dunamenti Hőtermelő kft.-ről;
- Dunai Hőtermelő Kft.-re módosul.

Az Engedélyes Székhelye

- 2440 Százhalombatta Erőmű u. 2- ről;
- 6724 Szeged Pulcz u. 44 -re módosul.

Az Engedélyes cégjegyzékszáma

- 13-09-164799-ről;
- 06-09-021372-re módosul.

Az Engedélyes adószáma
24397993-2-13-ról;
24397993-2-06-ra módosul.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély – módosításokkal aktualizált – mellékletei:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai;
- „B” táblázat: A termelőeszközök főbb adatai.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. melléklet C) 19 a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2014 március 24. napján kelt 1398/2014. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek.

Az Engedélyes a 2014. augusztus 15-én kelt és a Hivatalnál 2014. augusztus 22-én érkezett levelében kérte az Engedély módosítását.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjaiban foglaltak szerint kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2014. október 1.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából



Tillesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:

1./ Engedélyes	1 példány
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály	1 példány
3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály	1 példány
4./ Hivatal, Statisztikai Osztály	1 példány
5./ Hivatal, Irattár	1 példány

Melléklet

„A” táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Dunai Hőtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
	2	Rövid neve		Dunai Hőtermelő Kft.
	3	Székhelye		6724 Szeged, Pulcz u. 44.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		06-09-021372
	5	Alapítási okirat kelte		2013.06.01
	6	Cégforma		korlátolt felelősségű társaság
	7	Adószáma		24397993-2-06
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	592
	9	Befektetett eszközök engedélykérekskor	MFt	562
	10	Tevékenységi kör		
	11	Főtevékenység		gőzellátás, légkondicionálás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		cégjegyzék szerint
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	-
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	25,2

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

1	Telephely neve		Dunai Hőtermelő Kft.
2	Telephely címe		2440 Százhalombatta, Erömű út 2.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	25,2
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	25,2
8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	238 000
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		SZÁKOM Kft.
11	Címe		2440 Százhalombatta, Hága László u. 2
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	25
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	238 000
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő célú
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		Földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Kereskedelem
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2013.12.20
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		-
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		-
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		-
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		-
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	-
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	-
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	-
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		-
			-
	* Létesítési engedély esetében		

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Telephely megnevezése: Dunai Hőtermelő Kft.

2. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	
Helyszám		1.	2.	
Gyártó		BOSCH	BOSCH	
Típus		UT-M 54	UT-M 54	
Névleges teljesítmény	MW	12,6	12,6	
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	60-300	60-300	
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	45-70	45-70	
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80-120	80-120	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2013.12.20	2013.12.20	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2033.12.31	2033.12.31	